Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
	Щиты							
ГРЩ-11	Главный распределительный щит ГРЩ-11, IP31, Номинальный ток	Схема однолинейная			шт.	1		
	ввода 4000 А, номинальное напряжение 0,4 кВ, TN-C-S, ввод	06-HJT II-000-ЭМ8 л.3						
	сверху шинопроводом, выводы вверх (шинопровод и кабелем),							
	вводной автомат с мотор редуктором							

Согласовано :

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

«Все материалы и оборудование по согласованию с Заказчиком могут быть заменены на аналогичные, если их технические характеристики соответствуют нормам и правилам, действующим на территории РФ, имеют соответствующие сертификаты, и не противоречат требованиям проекта».

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Овсянников			10.17
Проверил		Москвин			10.17
Рук.		Калинин			10.17
Н.контр		Гун			10.17
ГИП		Калинин			10.17

06-HJT II-000-ЭМ8.С

Техническое перевооружение Завода ООО "Хевел". Увеличение производительности технологической линии HJT

ТП1. Система электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация оборудования, изделий и материалов

СВЕКО СОЮЗ ИНЖИНИРИНГ