Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
	Материалы для заземления							
1	Сталь прокатная полосовая 40х4	ГОСТ 103-2006			м	340		
2	Скоба-держатель для крепления полосы 40х4 мм к фасаду	ND2310			шт.	660		
3	Шуруп самосверлящий 4,8х13	S-MD01Z			шт.	660		
4	Провод одножильный медный многопроволочный с оболочкой из	ПВ3			м	105		
	ПВХ пластиката, желто-зеленый, сечением 1х25 мм²							
5	Наконечник медный под опрессовку, луженый	ТМЛ(о)-25			шт.	102		
2	Болт с шестигранной головкой М8х16, горячеоцинкованный	CM020816HDZ			шт.	102		
7	Гайка шестигранная М8, горячеоцинкованная	CM110800HDZ			шт.	102		
8	Шайба кузовная М8, DIN9021, горячеоцинкованная	CM120800HDZ			шт.	204		
9	Эмаль ПФ-115 (цвет "черный")	ПФ-115						Определить по месту
10	Грунтовка ГФ-021	ГФ-021						Определить по месту

Согласовано :

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

«Все материалы и оборудование по согласованию с Заказчиком могут быть заменены на аналогичные, если их технические характеристики соответствуют нормам и правилам, действующим на территории РФ, имеют соответствующие сертификаты, и не противоречат требованиям проекта».

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Овсянников			11.18
Провер.		Москвин			11.18
Нач. отд.		Андреев			11.18
Н.контр		Гун			11.18
ГИП		Калинин			11.18

06-HJT II-000-ЭМ15.С

Техническое перевооружение Завода ООО "Хевел". Увеличение производительности технологической линии HJT

Установка и заземление распределительных щитов. Система уравнивания потенциалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация оборудования, изделий и материалов

СВЕКО СОЮЗ ИНЖИНИРИНГ