

[illegible]

Примечание.

3. Схема АВР выполняется заводом-изготовителем по следующему алгоритму:

- при изменении напряжения 0,4 кВ на любом из вводов ТП-2 отключается соответствующий вводной выключатель, а затем включается секционный выключатель;
- схема возвращается в исходное состояние при восстановлении напряжения;
- предусмотрено автоматическое переключение цепей оперативного напряжения при изменении напряжения на одном из вводов;
- предусмотрено блокировку включения секционного выключателя при коротком замыкании.

				ООО "УНИВЕРСАЛ ЭЛЕКТРИК"							
				ООО "ХЕВЕЛ"							
				Предприятие по производству солнечных модулей ООО "ХЕВЕЛ" главный корпус. Помещение трансформаторных подстанций ТП-2				АБНС-УЕ-02-01-ЭМ1-0105			
				Обновление схемы подстанции ТП-2, ТП-3, ГРЩ-2 Схема, принципиальная.				АБНС-УЕ-02-01-ЭМ1-0105			
				Коп. ун. Лист Мелок Подпись Дата				Статус Лист Листов			
				001-001-001-001-001-001 001-001-001-001-001-001 001-001-001-001-001-001 001-001-001-001-001-001 001-001-001-001-001-001				001-001-001-001-001-001 001-001-001-001-001-001 001-001-001-001-001-001 001-001-001-001-001-001 001-001-001-001-001-001			
				Борисов Д.С. Лазарев А.А. Лазарев А.А. Андреев В.И.				1 1 1 1			