

				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание			
					Система обратного водоснабжения В16/ В17Н (Демонтаж)										
					Основное оборудование										
				1	Мембранный расширительный бак, объем 12л, PN10	DE12		Reflex	шт.	1		Поз.19			
					G=1", давление в баке 4бар										
					Арматура трубопроводная										
				2	Кран шаровой неполнопроходный BV16 из нержавеющей стали	BV16-04-020-63-P/P		ADL	шт.	1					
					PN63, DN20, G3/4" Вр-Вр										
				3	Кран шаровой неполнопроходный BV16 из нержавеющей стали	BV16-04-025-63-P/P		ADL	шт.	2					
					PN63, DN15, G1" Вр-Вр										
					Приборы КИП										
				PI	Манометр общетехнический. Тип ТМ, серия 21	ТМ-521Т.20(0-1,0МПа)M20x1,5.1		РОСМА	шт.	2					
					Трехходовой кран Watts (внутренняя M20x1.5 — наружная M20x1.5)	RM15- M20x1.5		РОСМА	шт.	2					
					Бобышка из нержавеющей стали под манометр ТМ, приварная	БП-ТМ-30-M20x1,5, нерж.		РОСМА	шт.	2					
				TI	Термометр биметаллический общетехнический. Тип БТ, серия 220	БТ-51.220(0-60С)M20x1.5 100.1.0		РОСМА	шт.	2					
					Осевое присоединение на трубопровод в комплекте										
					с латунной защитной гильзой										
					Бобышка из нержавеющей стали под термометр БТ, приварная	БП-БТ-30-M20x1,5, нерж		РОСМА	шт.	2					
					Прокладка медная для установки термометра	M20x1.5		РОСМА	шт.	2					
					Трубы, отводы, переходы										
					Трубы по стальные бесшовные горячедеформированные	ГОСТ 9941-81	12X18Н10								
					Тр38х3				м.п.	69					
				«Все материалы и оборудование по согласованию с Заказчиком могут быть заменены на аналогичные, если их технические характеристики соответствуют нормам и правилам, действующим на территории РФ, имеют соответствующие сертификаты, и не противоречат требованиям проекта».						06-НJT II-000-ВК.10.C2					
										«Техническое перевооружение Завода ООО Хевел». Увеличение производительности технологической линии НJT.»					
										Насосная станция и сети обратного водоснабжения установки Репа					
										Спецификация оборудования, изделий и материалов. Демонтаж					
										Стадия					
										Лист					
				Листов											
				Р											
				1											
				2											
				СВЕКО СОЮЗ ИНЖИНИРИНГ											

[illegible]