




Согласовано



Дополнительные контакты вводного автомата 1QF	контакт электрического повреждения
	контакт положения "включено/отключено"



Дополнительные контакты автомата QF2	контакт электрического повреждения
	контакт положения "включено/отключено"



Дополнительные контакты автомата QF2	контакт электрического повреждения
	контакт положения "включено/отключено"

Примечание.

- Схемы дополнительных контактов разработаны для проектируемого распределительного щита ЩР-1.3
- * - схема выполнена для автоматического выключателя QF1, для автоматического выключателя QF2 схема аналогична.
- ** - схема выполнена для автоматического выключателя QF3, для автоматических выключателей QF4...QF11 схемы аналогичны.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Примечание. 1. Схемы дополнительных контактов разработаны для проектируемого распределительного щита ЩР-1.3 2. * – схема выполнена для автоматического выключателя QF1, для автоматического выключателя QF2 схема аналогична. 3. ** – схема выполнена для автоматического выключателя QF3, для автоматических выключателей QF4...QF11 схемы аналогичны.									
			06-НТ II-000-ЭМ14									
						Техническое перевооружение Завода ООО "Хевел". Увеличение производительности технологической линии НТ						
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						Главный корпус. Дополнительные распределительные щиты			Стадия	Лист	Листов	
						Разраб.	Овсянников		09.18	Р	14	
						Провер.	Москвин		09.18			
						Нач. отд.	Андреев		09.18			
						Н.контр.	Гун		09.18			
						ЩР-1.3. Вспомогательные контакты	СВЕКО СОЮЗ ИНЖИНИРИНГ 					
							ГИП	Калинин		09.18		

