

Согласовано : 				Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание	
				Светотехническое оборудование									
				1	Светильник люминесцентный встраиваемый, с опаловым рассеивателем, электронным ПРА, на две лампы 36 Вт, 230В, IP54	ALD		Световые технологии	шт.	4			
				2	Светильник светодиодный линейный, с опаловым рассеивателем, 20 Вт, 230В, IP43	Liza LED		ЭСКО СВЕТ	шт.	27			
				3	Автономный светильник для аварийного освещения серии LURA, со светодиодной ласпой в комплекте				шт.	3			
				3.1	Пиктограмма "Выход вправо"				шт.	1			
				3.2	Пиктограмма "Выход влево"				шт.	1			
				Электромонтажная продукция									
				1	Выключатель однополюсный для скрытой установки, в исполнении для нормальных условий среды, 230В, 16А			Schneider Electric	шт.	2		и еще 2 существ	
				2	Выключатель двухполюсный на два направления, для скрытой утсановки, в исполнении для нормальных условий, 230В, 10А			Schneider Electric	шт.	2		и еще 2 существ	
3	Штепсельная розетка двухполюсная, для скрытой установки, в исполнении для нормальных условий среды, 230В, 16А			Schneider Electric	шт.	2		и еще 2 существ					
4	Гофрированная труба HFFR, без галогена, трудногорючая, D=25мм	20125HFR		Экопласт	м	200							
5	Гофрированная труба ПВХ Ду-25 мм	91925		АО "DKC"	м	400							
6	Лоток проволочный для прокладки проводов и кабелей напряжением до 1 кВ, размером 50х35 мм с аксессуарами	GRM 35 50 G		OBO BETTERMAN	м	100							
Кабельная продукция													
1	Кабель силовой с медными жилами в изоляции, не распространяющей горения, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением:	ВВГнг(А)-LS		ОАО "Электрокабель"									
	3х1,5-0,66				м	900							
	3х2,5-0,66				м	150							
«Все материалы и оборудование по согласованию с Заказчиком могут быть заменены на аналогичные, если их технические характеристики соответствуют нормам и правилам, действующим на территории РФ, имеют соответствующие сертификаты, и не противоречат требованиям проекта».				06-НJT II-000-ЭО2.С									
				Техническое перевооружение Завода ООО "Хевел". Увеличение производительности технологической линии НJT									
				Освещение раздевальных помещений в осях (20-23)/(А-И)					Стадия	Лист	Листов		
				Спецификация оборудования, изделий и материалов					Р	1	2		
				СВЕКО СОЮЗ ИНЖИНИРИНГ									
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
				Разраб.	Овсянников				04.18				
				Проверил	Москвин				04.18				
				Рук.	Калинин				04.18				
				Н.контр	Гун				04.18				
ГИП	Калинин				04.18								

[illegible]