

Опросный лист для заказа трансформатора

Количество траснформаторов в заказе	1 шт.
Характеристики:	
Мощность, кВА	2500
Напряжение первичной обмотки, В	10 000
Подключение к первичной обмотке	Сверху кабелем
Напряжение вторичной обмотки, В	400
Подключение к вторичной обмотке	Сверху шинопроводом
Степень защиты (защитный кожух)	IP31 (металлический кожух)
Тип изоляции обмоток (литая, масляная)	Литая
Класс материала изоляции	F
Принудительная вентиляция	Да
Термодатчик (6 РТС)	Да
Z-конвертер (24-240В, AC/DC)	Да
Частота, Гц	50
Регулирование без возбуждения (ПБВ)	+2,5х2%
Схема и группа соединения обмоток	D/Yn-11

Трансформаторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 11677-85 и ГОСТ 15161-76

Согласовано

Парамонов

Шмелев

Сюльдеркин

Взам.инв. Н

Подпись и дата

Инв.Н подл.

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разраб.

Овсянников



03.19

Провер.

Москвин



03.19

Нач. отд.

Андреев



03.19

Н.контр.

Андреев



03.19

ГИП

Калинин



03.19

06-НJT III-000-ЭМ.0Л1

Увеличение производительности технологической линии Завода ООО "Хевел" в г. Новочебоксарск и расширение линейки выпускаемой продукции

Система электроснабжения

Опросный лист для заказа трансформатора

Стадия

Лист

Листов

Р

1

1

ССИ

Инжиниринг

