

Опросный лист для заказа выключателя нагрузки RM6

1	Тип RM6	NE	
2	Рабочее напряжение, кВ	10	
3	Номинальный ток сборных шин, А	630	
4	Номер функциональной части (заводская нумерация справа налево)		1
5	Наименование функциональной части (I, D)		I
6	Указатель тока короткого замыкания Alpha (Хорстман)		+
7	Тип кабеля: однофазный (1Ф) / трехфазный (3Ф)		1Ф
8	Тип изоляции кабеля (бумажная/сухая)		сшитый п.этилен
9	Моторизованный привод с контактами управления положением (включить/отключить)		+
10	Контакты положения (2 Н0 + 2 НЗ)		+
11	Контакт сигнализации аварийного отключения		-
12	Контакт запрета включения после аварийного отключения (только при моторизации функции защиты трансформатора -D)		-
13	Независимый расцепитель, 220 В, 50 Гц, с контактами положения (2 Н0 + 2 НЗ)		-
14	Индикатор напряжения на функциональных частях		+
15	Окраска бака и корпуса		RAL 7030
16	Окраска панели управления		RAL 9002
17	Установка		стандартная внутри помещений
18	Крепление к полу		на цоколе 520 мм (входит в комплект поставки)

Согласовано

Парамонов
Шмелев
Сюльдеркин

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

06-НJT III-000-ЭМ.0Л2

Увеличение производительности технологической линии Завода ООО "Хевел" в г. Новочебоксарск и расширение линейки выпускаемой продукции

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система электроснабжения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Овсянников				03.19		Р	1	1
Провер.	Москвин				03.19	Опросный лист для заказа выключателя нагрузки RM6			
Нач. отд.	Андреев				03.19				
Н.контр.	Андреев				03.19				
ГИП	Калинин				03.19				