


УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ООО «Хевел»

 /Парамонов А.В./
« 03 » 07 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение технического освидетельствования трубопровода пара

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
Общие данные		
1.	Наименование и место расположения объекта Заказчика	Предприятие по производству солнечных модулей расположенное по адресу: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, проезд Шоршельский владение 12
2.	Заказчик	ООО «Хевел»
3.	Наименование услуги	Проведение технического освидетельствования трубопровода пара.
4.	Краткое описание оборудования (предназначение, технические характеристики)	Трубопровод пара с параметрами рабочей среды: Температура 280 °С, избыточное давление 1,2 МПа (12кгс/см ²). Трубопровод выполнен из стальных труб по ГОСТ 8732-78, Ст 20, Ду от 50мм до 250мм, общей протяженностью 620 м. Способ прокладки трубопровода: наземный по эстакаде с подъемами при пересечении дорог до 6 м. частично трубопровод проходит по территории сторонней организации (ПАО «Химпром»). На трубопроводе выполнена тепловая изоляция TEX MAT ROCKWOOL толщиной слоя 140 мм с оцинкованной сталью 0,5 мм. В состав паропровода входят три редукционно-охладительных установки производства ОАО «НПО ЦКТИ» г. Санкт-Петербург.
5.	Состав работ	Проведение технического освидетельствования трубопровода пара, включающее в себя наружный осмотр и ультразвуковую толщинометрию. Составление отчета об очередном техническом освидетельствовании.
6.	Требования к документации:	Наличие у исполнителя сертификатов соответствия на выполнение работ (оказание услуг). Исполнитель обязан: - предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (накладные, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, заказ наряды); - предоставлять по требованию Заказчика подробное описание методологии и технологии выполнения работ.
7.	Специальные требования	Срок выполнения работ до 28 августа 2018г.

Разработал:

Ведущий инженер по эксплуатации ЦТП и ТС

Согласовано:

Начальник энергослужбы

 Лобаев А.А.

 Шмелев О.А.