

Утверждаю

Главный инженер

ООО «Хевел»

А.В. Парамонов

« 18 » 06 2019г.

## Техническое задание

| № п.п. | Основные данные и требования                                                                    | Содержание требований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Основание                                                                                       | Соглашение между ООО «Хевел» и фирмой-поставщиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1    | Заказчик                                                                                        | ООО «Хевел»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2      | Цель                                                                                            | Выдача коммерческого предложения на поставку выключателя нагрузки RM6/10кВ – 1шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3      | Основные требования к оборудованию                                                              | Поставляемое оборудование сертифицировано – ISO 9001 и РСТ, соответствует ПУЭ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4      | Основные технико-экономические показатели                                                       | <p>1. Выключатель нагрузки RM6/10кВ поставляется в соответствии с опросным листом 06-НJT III-000-ЭМ.ОЛ2. Внешний вид и габариты выключателя нагрузки согласно рабочей документации 06-НJT III -000-ЭМ5.</p> <p>В поставку оборудования включить условия предоставления услуг по шеф-монтажу и его стоимость.</p>                                                                                                                           |
| 5      | Требования к документации, которую Поставщик должен передать Покупателю вместе с оборудованием. | <p>Товаросопроводительные документы:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Сертификат соответствия</li><li>2. Разрешение на применения</li><li>3. Паспорт оборудования</li><li>4. Инструкцию по эксплуатации</li><li>5. Гарантийный талон</li><li>6. Принципиальные и монтажные электрические схемы</li></ol>                                                                                                                       |
| 6      | Необходимая документация для участия в конкурсе.                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Коммерческое предложение на директора завода ООО «Хевел» Дубровского Александра Димитриевича, в котором указать стоимость поставляемого оборудования, сроки поставки, условия оплаты по договору, возможность выполнения шефмонтажа, гарантийные обязательства.</li><li>2. Копии паспорта оборудования, сертификат соответствия, разрешения на применения, руководство по эксплуатации.</li></ol> |

Начальник энергослужбы

Шмелев О.А.

# Опросный лист для заказа выключателя нагрузки RM6

|    |                                                                                                                 |     |                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Тип RM6                                                                                                         | NE  |  |
| 2  | Рабочее напряжение, кВ                                                                                          | 10  |                                                                                     |
| 3  | Номинальный ток сборных шин, А                                                                                  | 630 |                                                                                     |
| 4  | Номер функциональной части (заводская нумерация справа налево)                                                  |     | 1                                                                                   |
| 5  | Наименование функциональной части (I, D)                                                                        |     | I                                                                                   |
| 6  | Указатель тока короткого замыкания Alpha (Хорстман)                                                             |     | +                                                                                   |
| 7  | Тип кабеля: однофазный (1Ф) / трехфазный (3Ф)                                                                   |     | 1Ф                                                                                  |
| 8  | Тип изоляции кабеля (бумажная/сухая)                                                                            |     | сшитый п.этилен                                                                     |
| 9  | Моторизованный привод с контактами управления положением (включить/отключить)                                   |     | +                                                                                   |
| 10 | Контакты положения (2 Н0 + 2 НЗ)                                                                                |     | +                                                                                   |
| 11 | Контакт сигнализации аварийного отключения                                                                      |     | -                                                                                   |
| 12 | Контакт запрета включения после аварийного отключения (только при моторизации функции защиты трансформатора -D) |     | -                                                                                   |
| 13 | Независимый расцепитель, 220 В, 50 Гц, с контактами положения (2 Н0 + 2 НЗ)                                     |     | -                                                                                   |
| 14 | Индикатор напряжения на функциональных частях                                                                   |     | +                                                                                   |
| 15 | Окраска бака и корпуса                                                                                          |     | RAL 7030                                                                            |
| 16 | Окраска панели управления                                                                                       |     | RAL 9002                                                                            |
| 17 | Установка                                                                                                       |     | стандартная внутри помещений                                                        |
| 18 | Крепление к полу                                                                                                |     | на цоколе 520 мм (входит в комплект поставки)                                       |

Согласовано  
Парамонов  
Шмелев  
Сюльдеркин

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

06-НТ III-000-ЭМ.0/2

Увеличение производительности технологической линии Завода ООО "Хевел" в г. Новочебоксарск и расширение линейки выпускаемой продукции

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Система электроснабжения

Стадия Лист Листов

Р 1 1

Опросный лист для заказа  
выключателя нагрузки RM6

**ССИ**  
Инжиниринг

Копировал

Формат А4